

DEMANDE DE MISE EN SERVICE

EMETTEUR: ENTREPRISE

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise en service de l'équipement suivant:

UNITE TYPE :

NUMERO DE SERIE:.....

L'UNITE EST INSTALLEE A L'ADRESSE SUIVANTE :

DOMAINE D'UTILISATION:

HOTEL CENTRE COMMERCIAL BANQUE HOPITAUX RESIDENTIEL INDUSTRIE BUREAUX AUTRE

LA DATE SOUHAITEE POUR LA MISE EN SERVICE/...../.....

LA MISE EN SERVICE SE FERA EN LA PRESENCE DE NOTRE REPRESENTANT MR

..... QUALITE..... TEL.....

HABILITE A SIGNER AU NOM DE L'ENTREPRISE LE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

LES VERIFICATIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ EFFECTUEES:	OUI	NON
* L'UNITE EST MISE SOUS TENSION (AU MOINS 08H AVANT LA MISE EN SERVICE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* LES DEGAGEMENTS AUTOUR DE L'UNITE SONT CONFORMES A CE QUI EST INDIQUE SUR LE BULLETIN TECHNIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* L'ALIMENTATION ELECTRIQUE EST CONFORME AUX DONNEES DE LA PLAQUE SIGNALIETIQUE ET COMME INDIQUE DANS LE BULLETIN TECHNIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* L'UNITE EST PARFAITEMENT POSITIONNE, MONTEE SUR PLOTS ANTIVIBRATILES ET PARFAITEMENT DE NIVEAU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* LE RESEAU AERAIQUE EST TOTALEMENT ACHEVE, NETTOYE ET RACCORDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* LA COMMANDE A DISTANCE (THERMOSTAT) EST INSTALLEE ET CABLEE SELON LE BULLETIN TECHNIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NB:

* L'ACCES A L'UNITE A DEMARRER SERA ASSURE A NOTRE TECHNICIEN

* CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE REMPLIE ET ENVOYEE PAR FAX AU 023 53 53 64

* NOTRE TECHNICIEN EST TENU SEULEMENT DE VERIFIER LA BONNE INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNITE

* SI LA MISE EN SERVICE N'A PU ÊTRE EFFECTUEE PAR NOTRE TECHNICIEN LORS DE LA PREMIERE VISITE A CAUSE DU NON RESPECT DES POINT CITES PLUS HAUT, LE DEUXIEME DEPLACEMENT VOUS SERA FACTURE

* LA GARANTIE EST NULLE SI LA PREMIERE MISE EN SERVICE N'EST PAS FAITE PAR NOS SERVICES

SIGNATURE DU DEMANDEUR**DATE**